

Preventivní požární prohlídka

dle vyhlášky MV č 246/2001 Sb. §12
a vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. přílohy 6

základní údaje

I. Objekt	Bellušova 1803 - 1804
číslo	Praha 5, Bellušova 1803 - 1804 578
majitel objektu	Stavební bytové družstvo P O K R O K 186 00 Praha 8, Kollárova 157/18
zastoupený	

II. Byly provedeny následující kontroly:

1. Kontrola umístění hasicích přístrojů, jejich funkčnost nebo chybějící v prostoru jednotlivých čísel popisných.
2. Kontrola umístění a zaplombování skříní požárních vodovodů
3. Kontrola dodržování předpisů o požární ochraně únikových cest a technických podlažích.
4. Označení příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.
5. Kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů

III. Zápis se vyhotoví v počtu pro rozdělení:

- 1x zhotovitel
- 1x vedoucí příslušné lokality OBS
- 1x předseda VČS objektu
- 1x OOZ osoba odborně způsobilá

IV. Vyhotovení zápisu:

Provede se ZÁPIS zjištěných nedostatků a závad včetně opatření, odpovědnosti a datumů k odstranění závad pro zajišťování příslušné realizace a kontroly.

ZÁPIS bude předán odběrateli a odpovědným osobám ze strany odběratele k zajištění odstranění závad.

KONTROLU zajištění odstranění závad bude provádět odběratel ve spolupráci s odpovědnou osobou.

VYPRACOVANÝ ZÁPIS je dokladem o provedené práci ve smyslu podepsané smlouvy se zhotovitelem a jako podklad k provedení příslušné fakturace.

V. Požární kontrola objektu

provedena dne
kontrolu provedl

12.10.2009

Rzounek M.

KANFAS - Stanislav Kandung
technicko-organizační činnost v oboru PO
Hilmarova 678, 152 00 Praha 5
zapsán v ORMS oddíl A, vložka 45304
IČO: 13126687, DIČ: CZ460519489

Z Á P I S

z kontroly dodržování předpisů požární ochrany

zjištěné závady, nedostatky, opatření

I. Objekt	Bellušova 1803 - 1804
číslo	Praha 5, Bellušova 1803 - 1804 578
majitel objektu	Stavební bytové družstvo P O K R O K 186 00 Praha 8, Kollárova 157/18
zastoupený	

Strana 1 z 1

poř. číslo	popis závady a nedostatku na ÚC, domovním vybavení objektu	opatření	odpovědná osoba
1	Bellušova 1803 1. 3. 4. - 7. patro - uloženým materiálem na uvedeném patrem je omezena a ohrožena evakuace osob a záchranné práce v objektech	odstranit závady do 30 dnů od obdržení zápisu	určená objednatelem
2	Bellušova 1804 suterén , 1. 3. 4. - 7. patro - uloženým materiálem na uvedeném patrem je omezena a ohrožena evakuace osob a záchranné práce v objektech		

klíče zapůjčila paní Sýkorová

Zápis se zakládá do PK jako doklad o provedené PPP.

V Praze dne: 13 -10- 2009

KANFAS

Stanislav Kandus
technicko-organizační činnost v PO
Hilmarova 678
152 00 Praha 5 - Barrandov
IČO: 13126687
DIČ: CZ460519489
zapsán v OR MS v Praze oddíl A, složka číslo 45304
e-mail: info@kanfas.cz
tel/fax: 251 819 727

DOKLAD

o kontrole, opravách, dodání a vyřazení hasicích přístrojů
dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. §9

I. Objekt Bellušova 1803 - 1804
Praha 5, Bellušova 1803 - 1804
číslo 578
majitel objektu Stavební bytové družstvo P O K R O K
186 00 Praha 8, Kollárova 157/18
IČO: 00034398 DIČ: CZ00034398
zápis v OR:

II. Místo provedené práce: Bellušova 1803 - 1804
Revizní technik - číslo: Rzounek M .č. 11305
Datum: 12.10.2009

III. Hasící přístroje: po provedené kontrole jsou použitelné k zásahu

umístění PHP	druh	výrobce	v.č.	kont./př.tl.z	provedené výkony
1803 - strojovna	PG6 LE	Tepostop Přelouč	050703	10/13	kontrola
1804 - strojovna	PG6 LE	Tepostop Přelouč	050228	10/13	kontrola
1803 - sut. průchod	PG6 LE	Tepostop Přelouč	051000	10/13	kontrola
1803 - suterén	6P ReAL	ALBECO Liberec	1419000	10/10	kontrola
1804 - suterén	6P ReAL	ALBECO Liberec	8309000	10/10	kontrola
1804 - průchod	PG6 LE	Tepostop Přelouč	028477	10/10	kontrola

Tímto zápisem se prokazuje provozuschopnost hasicího přístroje podle ust. § 9 odst. 1 a 8 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

kontrola

6

razítko:
podpis:

KANFAS - Stanislav Kandus
technicko-organizační činnost v oboru PO
Hilmarova 678, 152 00 Praha 5
zapsán v ORMS oddíl A, vložka 45304
IČO: 13126687, DIČ: CZ460519489
-2-